

Poznań, 2018-10-01

Numer pisma: DW/IBM/503/53623/2018

Numery spraw: IBM/811/906/2018

**Sima Projektowanie Instalacji  
Sanitarnych Jacek Sikora  
Milczańska 18 B/1  
61-131 Poznań**

Dotyczy: **Uzgodnionej dokumentacji przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego - centrum badawczo - rozwojowego planowanego na działkach o nr geod. 5/3, 5/4, 4/3 i 4/4 zlokalizowanych przy ul. Margonińskiej w Poznaniu.**

W załączeniu przekazujemy 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego - centrum badawczo - rozwojowego planowanego na działkach o nr geod. 5/3, 5/4, 4/3 i 4/4 zlokalizowanych przy ul. Margonińskiej w Poznaniu z następującymi uwagami:

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami, par.113, ust.7 oraz par. 115 ust. 2) na instalacji wewnętrznej przewidziano montaż zaworu antyskażeniowego typu BA, na którym następuje duży spadek ciśnienia rzędu 0,7-0,8 bara. Wobec powyższego zwracamy uwagę, że może zaistnieć konieczność zastosowania na instalacji wewnętrznej urządzenia podnoszącego ciśnienia,
- w przypadku gdy z budynku będą generowane ścieki inne niż bytowe należy w Aquanet uzgodnić projekt podczyszczania tych ścieków,

Załącznik: 1 egz. uzgodnionego projektu przyłącza

Sprawę prowadzi: Karolina Paweła 61 8359 128

*Otrzymują:*

**Esthetic Solutions at Andrzej Szymczak Tomasz Pawelczak  
Rodawska 25  
61-312 Poznań**

**AQUANET**  
BIURO ROZWOJU MIAJATKU  
*Paweł*  
Karolina Paweła  
Specjalista ds. Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Siedziba Spółki  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012  
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063  
e-mail: klient@aquanet.pl