



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ESTHETIC SOLUTIONS AT

Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c.

ul. Rodawska 25
61-312 Poznań

Adres do korespondencji:

ul. Kościelna 21
60-536 Poznań
e-mail: budowa@dermatic.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

na roboty budowlane polegające na

budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Gołęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dn. **10 grudnia 2018 r.**

Pytania i odpowiedzi z dn. 04.01.2019 r.

Pytanie 1	Prosimy o podane danych dotyczących stolarki widocznej na rzucie parteru w osi 8/I-L. Brak w opisie.
Odpowiedź pytanie 1	Parametry stolarki w osi 8/I-L: - ściana słupowo - ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej, - słupy i rygle górne i dolne (brak podziału fasady w poziomie) jednakowej szerokości, malowane na kolor RAL 7024 - kolor do uzgodnienia z inwestorem i projektantem, - szyba zespolona, szkło bezpieczne (hartowane i laminowane), szkło neutralne lub barwione w masie na kolor "delikatny zielonkawy" (ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem i projektantem), niskoemisyjne, o właściwościach przeciwsłonecznych. Rysunek z uzupełnieniem i tabela z zestawieniem stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 2	I jeszcze jedno pytanie związane ze stolarką. Dw7 - Dw13 - ścianki p.poż z drzwiami o wysokości 3,0m: w ogólnodostępnych systemach maksymalna wysokość drzwi p.poż. to 2,5m; czy można wstawić poprzeczkę na tej wysokości?
Odpowiedź pytanie 2	Zamawiający nie dopuszcza wstawienia poprzeczki.